

Rehabilitación de Edificios



Consejos para el mantenimiento de la finca

Fontanería Uso adecuado / Recomendaciones

Fontanería	<ol style="list-style-type: none">1. Limpieza cada año de arqueta y llave de paso.2. Revisión cada 2 años, de piezas y mecanismos de las válvulas reductoras, válvulas de retención y bocas de incendios.3. Revisión cada dos años de las instalaciones de agua fría y caliente.4. Prueba de estanqueidad y funcionamiento cada 4 años.5. Limpieza de sedimentos e incrustaciones producidas en el interior de las conducciones cada 15 años.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------