

Rehabilitación de Edificios



Consejos para el mantenimiento de la finca

Instalación de electricidad	Uso adecuado / Recomendaciones
Instalación de electricidad	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="459 584 1107 611">1. Limpieza cada dos años de lámparas y luminarias exteriores.<li data-bbox="459 618 1353 680">2. Comprobación cada 2 años de la resistencia de puesta a tierra y el estado frente a la corrosión.<li data-bbox="459 687 1203 714">3. Comprobación cada 5 años del cuadro general y cuadro de protección.<li data-bbox="459 721 1182 748">4. Comprobación cada 5 años del aislamiento de la instalación interior.<li data-bbox="459 754 1302 781">5. Comprobación cada 5 años de la continuidad de las conexiones equipotenciales.